



acquedottolucano

Acquedotto Lucano S.p.A.
Via Pasquale Grippo -85100 Potenza
Tel.0971.392.111 – fax 0971.392.600
www.acquedottolucano.it

Smistamento: SETTORE OPERE PUBBLICHE
Prt.G. 0118641/2022 - E - 15/12/2022 09:34:3

Reg. Impr. di Potenza
C.F. P. IVA 01522200763
REA C.C.I.A.A. PZ n° 115622
Cap. soc. i.v. € 21.573.764,00

ALL. 1

Potenza, 14 dicembre 2022

Spett.le

Comune di Matera

Settore Opere Pubbliche

Via Moro, 1

75100 Matera

pec: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

Prot. n. 45956/22

Ns. Rif. 35015/22

Si prega di citare sempre nella risposta

Oggetto: conferenza di servizi decisoria per "ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione della scuola F. Torraca" - rilascio parere

Con riferimento all'oggetto e a seguito di verifiche tecniche effettuate da personale incaricato di questa Società, è emerso che nell'area interessata dai lavori di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione della scuola "F. Torraca", non insistono opere idriche e fognarie gestite dalla scrivente Società che interferiscono con i lavori di che trattasi.

Pertanto, si rilascia parere favorevole all'esecuzione delle opere in progetto.

Nel restare a disposizione per ulteriori chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Operativo

Ing. Tommaso Marino



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
-MATERA-
"Omnis Pro Alieno Audentia"

ALL. 2

Al Comune di Matera
Settore Tecnico Opere Pubbliche
Via Aldo Moro, 21
75100 MATERA

OGGETTO : Indizione della Conferenza di Servizi DECISORIA in forma semplificata ed in modalità asincrona - PO FESR Basilicata2014/2020 - ITI Sviluppo Urbano Città di Matera: "Ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione della scuola F. TORRACA".

Con riferimento all'Istanza in oggetto indicata, ricevuta in data 13/10/2022 prot. 94625, si precisa che la procedura della Conferenza di Servizi non pregiudicano il procedimento normativo necessario all'acquisizione del parere preventivo ai sensi dell'Art 3 del D.P.R. 151/11. (Valutazione Progetto).

La documentazione progettuale deve fare riscontro al D.M. 07/08/2022.

Questo ufficio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

o.e./v.f.

Il Direttore Vicedirigente
delegato alla firma
(Ing. Domenico MASCIANDARO)



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LE
INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'

Ufficio
Politiche Integrate per la Sicurezza,
i Controlli e la Prevenzione Sismica

ALL.3

C.so Garibaldi n. 139, 85100 Potenza
Ufficio Tel. 0971.668443
PEC: ufficio.prevenzionesismica@cert.regione.basilicata.it

Risp. al foglio: 141846 del 13/10/2022
Allegati: _____

Spett.le
Comune di Matera
Settore Tecnico Opere Pubbliche
PEC: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

OGGETTO: Indizione della Conferenza di Servizi DECISORIA in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi del combinato disposto dell'art. 14-bis della L. 241/90 come modificato dall'art. 13 della L. 120/2020 e indizione di eventuale riunione in modalità telematica, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 lett. d), per l'acquisizione di tutti i pareri di altri uffici ed amministrazioni propedeutici all'approvazione del progetto esecutivo relativo a:
PO FESR Basilicata 2014/2020 – ITI Sviluppo Urbano Città di Matera: “Ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione della scuola F. TORRACA”


A seguito delle modifiche introdotte all'art. 5 del Decreto Legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 luglio 2004, n. 186, dal cosiddetto *Decreto semplificazioni* (Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, pubblicata sulla G.U n. 228 del 14-9-2020 suppl. Ordinario n. 33), con Deliberazione n. 737 del 26 ottobre 2020 la Giunta regionale ha deliberato di non rilasciare alcun provvedimento (attestazione/autorizzazione sismica) relativamente ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, in quanto detti progetti sono sottoposti all'iter definito dall'art. 5, commi 2-ter e 2-quinquies, del Decreto Legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 luglio 2004, n. 186.

Pertanto per la richiesta autorizzazione/deposito sismico si chiede al Responsabile Unico del Procedimento/Committente di dichiarare se l'intervento rientri o meno nella citata casistica, ovvero se l'intervento in oggetto rientra tra i lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato.

Si rappresenta, inoltre, che l'intervento è stato definito di classe d'uso “III”, riguarda la realizzazione di “nuova costruzione” in zona sismica “2d”, e quindi classificabile ai sensi dell'art. 94-bis del d.p.r. 380/01, i fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda dello stesso testo unico, quale intervento “rilevante” nei riguardi della pubblica incolumità; pertanto per lo stesso è prescritta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 94, comma 1 del testo unico dell'edilizia.

Ai fini dell'istruttoria della suddetta pratica autorizzativa si chiede di integrare gli elaborati progettuali esecutivi delle strutture con riferimento alla D.G.R. n. 378/2022:

- Denuncia dei lavori per autorizzazione sismica redatta ai sensi dell'art. 2 della L.R. 38/97 (MUR 1);
- Asseverazioni/Dichiarazioni dei tecnici incaricati ai sensi dell'art. 2 della L.R. 38/97 (MUR 3-4-5-6-7);
- Nomina e dichiarazione del collaudatore (MUR 8), ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/01 e della L.R. 06/08/1997 n.38 artt. 2 e 3;
- Documento di sintesi (MUR 10);
- Progetto architettonico esecutivo completo (manca l'indicazione del giunto tecnico tra i corpi strutturali);
- Relazioni tecniche di calcolo delle strutture in elevazione ed in fondazione in conformità al § 10.2.1 del D.M. 17/01/2018, con indicati in sintesi i valori dei parametri progettuali fondamentali occorrenti per



REGIONE BASILICATA

l'esecuzione dei calcoli di verifica (analisi dei carichi, azioni sismiche orizzontali e verticali per gli orizzontamenti di luce superiore a 20 m in c.a. o 8 m c.a.p., ecc.);

- Fascicoli dei calcoli completi in ogni parte di tutti gli elementi strutturali, comprensiva delle verifiche degli elementi allo SLE (SLO, SLD), SLU (SLV, SLC);
- Relazioni sulle fondazioni e verifiche geotecniche (comprensive delle verifiche dei pali);
- Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, in conformità al Cap.11 delle D.M. 17/01/2018;
- Elaborati grafici esecutivi, carpenterie degli elementi strutturali e particolari esecutivi in conformità al cap. 10.1 della Circolare 21/01/2019, n. 7;
- Piano di Manutenzione della parte strutturale dell'opera redatto in conformità al § C10.1 della Circolare Esplicativa n. 7 del 21/01/2019, corredato del manuale d'uso, del manuale di manutenzione e del programma di manutenzione delle strutture;
- Relazione geologica, caratterizzazione e modellazione geologica, redatta in conformità alle N.T.C. "D.M. 17 gennaio 2018", Circolare 21 gennaio 2019, n. 7, C.S.LL.PP., L.R. 7 giugno 2011, n. 9 "Disposizioni urgenti in materia di microzonazione sismica", Norme del Piano dell'Autorità di Bacino Distrettuale;
- Relazione geotecnica sulle indagini, sulla definizione del volume significativo, sulla caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e delle rocce presenti nel volume significativo e sulla definizione dei modelli geotecnici del sottosuolo, redatta in conformità alle N.T.C. "D.M. 17 gennaio 2018", Circolare 21 gennaio 2019, n. 7, C.S.LL.PP.;
- Relazione sulla modellazione sismica concernente la "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione, (*si fa presente che per le opere appartenenti alle classi d'uso III, così come definite dall'art. 2.4.2 del d.m. 17.01.2018, e nei casi in cui non è possibile utilizzare l'approccio semplificato per la caratterizzazione sismica del sito, si deve redigere una specifica analisi di RISPOSTA SISMICA LOCALE 1D/2D con le modalità indicate nel § 7.11.3.1. delle NTC vigenti*).

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott. Canio Alfieri SABIA

Il Responsabile della P.O. Attività edilizia in zona sismica: denuncia dei lavori e attività di vigilanza
Ing. Cosimo Damiano GRIECO
tel. 0835 284404 - e-mail: cosimo.grieco@regione.basilicata.it



ALL. 4

Spett.le Comune di Matera
Ufficio Tecnico
Via Aldo Moro 32
75100 MATERA
Pec :
comune.matera@cert.ruparbasilicata.it.

Potenza, 16-01-2023

Unità Tecnica Basilicata - FG -

Protocollo: 23016DEF0139

Oggetto: MATERA - RICONTRIO Conferenza di Servizi DECISORIA in modalità sincrona del giorno 11.01.2023 ore 10,30: "Ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione della scuola F. TORRACA"

A seguito della conferenza servizi tenutasi su piattaforma in in data 11 Gennaio 2023, si comunica che per quanto concerne il rilascio delle planimetrie afferenti le reti gas, necessita richiesta formale di verifica interferenze da richiedere a mezzo Pec al seguente indirizzo di posta certificata:

polopugliabasilicata@pec.italgasreti.it.

Si specifica inoltre che qualora vi sia un impianto gas a servizio della scuola che necessita di essere dismesso, è necessario richiedere un sopralluogo per annullamento punto gas alla società di vendita qualora il contratto di fornitura fosse attivo, in assenza di contratto di fornitura attivo, la richiesta di sopralluogo deve essere effettuata tramite portale MyItalgas (<https://clienti.italgas.it>) inserendo il numero di pdr a servizio della scuola.

Si resta a disposizione per info e chiarimenti.


Cordiali saluti

IG Italgas Reti
Area Sud - Polo Puglia Basilicata
Resp. Unità Tecnica Basilicata
Ing. Michele Crivellari

ALL. 5

Protocollo 000003545 del 23-01-2023
Cod.Amm. a_077 Cod.AOO ASM Sede Centrale

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA



Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana
U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
Direttore f.f. **Dott. Maurizio Stigliano**
pec: igiene.epid.sanita.pubblica.matera@pec.asmbasilicata.it

Matera, 23/01/2023

Comune di Matera
Settore Tecnico Opere Pubbliche
Dirigente Ing. Ignazio Oliveri
pec: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

Oggetto: Conferenza di Servizi decisoria in modalità sinerona tenutasi il giorno 11.01.2023 presso il Comune di Matera avente oggetto: "Ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione della scuola T. Torraca."

Facendo seguito alla C. di S. in oggetto, esaminata la documentazione tecnica messa a disposizione e presa visione e della Vs. nota integrativa prot. 0002549/2023 del 10/01/2023, si esprime parere favorevole esclusivamente ai fini igienico-sanitari e per quanto di competenza di questa U.O., fatti salvi diritti di terzi.

dott. Carlo **ANNONA**
dirigente medico



COMUNE DI MATERA
Settore Tecnico OO.PP.

Prot. Gen.le 0002549/2023

Addi 10/01/2023

Spett.le Azienda Sanitaria Locale Matera
alla c.a. del Dirigente Medico Dott. Carlo ANNONA
PEC:igiene.epid.sanita.pubblica.matera@pec.asmbasilicata.it


Oggetto: Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai fini dell'acquisizione dei pareri propedeutici all'approvazione del progetto esecutivo relativo a "PO FESR Basilicata 2014/2020 – ITI Sviluppo Urbano Città di Matera: Ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione della scuola F. Torraca.

In riferimento alla Vs. nota del 27.10.2022 di pari oggetto, prot. gen. n. 0100766/2022 del 28.10.2022, con la quale si richiedono ulteriori chiarimenti relativi al progetto in questione, si esplicita quanto segue:

- la normativa di riferimento per la progettazione definitiva della scuola F. Torraca è quella relativa al D.M. 18 dicembre 1975;
- premesso che la scuola primaria e dell'infanzia F.S. Nitti sarà oggetto di ristrutturazione lasciando l'attuale destinazione d'uso nei medesimi edifici, nel nuovo edificio scolastico è prevista la sola destinazione a scuola secondaria di primo grado dove sono previste n. 22 aule normali oltre a n. 4 aule speciali, per un numero di alunni pari a circa 480. Il numero di alunni presente nell'edificio scolastico esistente è composto da 211 alunni di età compresa fra gli 11 e 14 anni, numero abbondantemente soddisfatto dalla capienza prevista nel nuovo edificio scolastico ;
- Il progetto in questione non prevede il servizio mensa e pertanto non sono presenti ambienti destinati a tale scopo.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito alla questione.

IL DIRIGENTE SETTORE OO.PP.
Ing. Ignazio OLIVERI





Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MATERA
Ufficio Prevenzione incendi

Pratica PI n°14386

ALL. 6

Al Sig. Giuseppe GAUDIANO
Presso: Comune di Matera
(Scuola Media Torraca)
Viale Aldo Moro snc.
75100 Matera

CITTA' DI MATERA



matera_0012857/2023

Prt.G. 0012857/2023 - E - 07/02/2023 16:09:04
Smistamento: SETTORE OPERE PUBBLICHE
Classificazione: VI - 5

e.p.c. al Sig. Sindaco del Comune
di Matera

Oggetto: Valutazione Progetto, parere definitivo contrario
COMUNE DI MATERA - SCUOLA MEDIA TORRACA - sita in VIALE DELLE
NAZIONI UNITE SNC, 75100 Matera

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 9273 del 07/11/2022 per le seguenti attività soggette:

67.4.C	Scuole e simili, con numero di persone presenti > 300
--------	---

Questo Comando ha valutato la documentazione allegata ed eventuali successive integrazioni.

Inoltre ha già provveduto ad informare tempestivamente il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda nella conferenza di servizi tenutasi il 11/01/2023.

Poiché non sono stati superati i motivi ostativi già comunicati, questo Comando esprime **parere definitivo contrario** per quanto di competenza alla realizzazione del progetto antincendio, per il mancato adempimento delle seguenti prescrizioni:

1	Non è stata effettuata la verifica del carico di incendio e relativa resistenza al fuoco delle arce a rischio specifico e locali ad uso collettivo.
2	Non è garantito il numero minimo di 2 uscite dai singoli piani verso luogo sicuro nell'edificio contenente la palestra.
3	Non è stato calcolato l'affollamento massimo della palestra e le relative uscite d'emergenza non hanno verso di apertura nel senso del deflusso.
4	I locali ad uso collettivo non sono dotati di una uscita apribile nel senso dell'esodo
5	Non è garantita la separazione REI degli spazi per esercitazioni dagli altri ambienti.
6	Non vi sono indicazioni dettagliate su impianti di produzione calore e/o condizionamento
7	La rete idranti non garantisce la copertura di tutta l'area da proteggere.

Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.

L'Istruttore Tecnico del Procedimento
D.V.D. dott. Ing. Domenico Masciandaro

D. Masciandaro

Il Comandante Provinciale
(dott. Ing. Maddalena LISANTI)

M. Lisanti